

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/08/19

رقم تسجيل العينة في المختبر: 8/484

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان : مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/08/08 2025/08/08	محمية جبل موسى 03-438454 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه للشرب					
ج - جهة التسويق:	د - نتائج التحاليل:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (م/100م)
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الأقصى المسموح به حسب لبنان	<1	<1	<1	<1	<1
1-أفقا	<1	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها خالية من الجراثيم المضرة المبينة أعلاه.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي
التوقيع: 


شروط التحاليل وإصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة إلى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر أو المنشأ الأم ونقلها إلى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف أو زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير إلى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم أو تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة أو شارتها أو أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته أو أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مزيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر أو المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية أو اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/08/13

رقم تسجيل العينة في المختبر: 8/484

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان : مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/08/08 2025/08/08	محمية جبل موسى 03-438454 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رخصة الختم او الاحالة
مياه للشرب					
ج - جهة التسويق:	قوالبات اجمالية	قوالبات متحملة للحرارة	مكورات معوية	بسدوموناس ابروجوزا	
د - نتائج التحاليل:	(م/100مل)	(م/100مل)	(م/100مل)	(م/100مل)	
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الأقصى المسموح به حسب ليينور	<1	<1	<1	<1	<1
3-عين الحانوت	>200*	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قوالبات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليينور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

شروط التحاليل وإصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة إلى طرق أخذ العينة من الموقع، المصدر أو المنشأ الأم ونقلها إلى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ إجرائها، المشار إليهم أعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف أو زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير إلى مهارة، نوعية وتطابقية الإنتاج التي أخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم أو تواريخ الإنتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة أو شارتها أو أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته أو أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مزيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر أو المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية أو اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/08/13

- رقم تسجيل العينة في المختبر: 8/484

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان : مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/08/08 2025/08/08	محمية جبل موسى 03-438454 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه للشرب					
ج - جهة التسويق:	قوالبات اجمالية (م/100م)	قوالبات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ابروجنوزا (م/100م)	
د - نتائج التحاليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
طريقة التحليل:	الحد الأقصى المسموح به حسب لبيّنور	<1	<1	<1	<1
4-منزل السهلة	<1	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها خالية من الجراثيم المضرة المبينة أعلاه.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة إلى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها إلى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير إلى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً اذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/08/13

رقم تسجيل العينة في المختبر: 8/484

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان : مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/08/08 2025/08/08	محمية جبل موسى 03-438454 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه للشرب					
ج - جهة التسويق:					
د - نتائج التحاليل:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ابروجنوزا (م/100م)	
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الأقصى المسموح به حسب لبيّنور	<1	<1	<1	<1	<1
5-عين الضيعة	>200*	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: ان هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب لبيّنور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الابحاث العلمية الزراعية اي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الام ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلام. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لاسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعاية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مزيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً اذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/08/13

رقم تسجيل العينة في المختبر: 8/484

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان : مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/08/08 2025/08/08	محمية جبل موسى 03-438454 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه للشرب	التسمية التجارية				
ج - جهة التسويق:	د - نتائج التحاليل:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (م/100م)
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الأقصى المسموح به حسب ليينور	<1	<1	<1	<1	<1
6-عين مار سماعان	<1	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: ان هذه العينة مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها خالية من الجراثيم المضرة المبينة أعلاه.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً اذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.



تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/08/13

- رقم تسجيل العينة في المختبر: 8/484

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان : مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/08/08 2025/08/08	محمية جبل موسى 03-438454 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه للشرب					
ج - جهة التسويق:	قولونيات اجمالية (م/100مل)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100مل)	مكورات معوية (م/100مل)	بسدوموناس ابروجنوزا (م/100مل)	
د - نتائج التحاليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
طريقة التحليل:	الحد الأقصى المسموح به حسب ليبنور	<1	<1	<1	<1
2- عين الأفاعي	17*	<1	11*	<1	
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية ومكورات معوية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليبنور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي
التوقيع:



غير مطابق للمواصفات

شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لاسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد، يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/08/13

رقم تسجيل العينة في المختبر: 8/484

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA	محمية جبل موسى
رقم الهاتف/الخليوي:		03-438454 /
رقم تاريخ البيان :	2025/08/08	
مكان وتاريخ اخذ العينة:	2025/08/08	
تاريخ استلام العينة في المختبر:		

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه للشرب					
ج - جهة التسويق:	اسم المنتج	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
د - نتائج التحاليل:	فولونيوات اجمالية (م/100م)	فولونيوات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ابيروجنوزا (م/100م)	
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الاقصى المسموح به حسب ليبنور	<1	<1	<1	<1	
7-خبر الجوز	>200*	<1	<1	<1	
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيوات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليبنور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



غير مطابق للمواصفات

شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لاسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً اذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.